

Certificado de Control de Fabricación

MALAGA

Nº FLOTA:

034

de un depósito SCHÜTZ para líquidos inflamables, no-inflamables y contaminantes de agua.

Nº 867

Número de fabricación:

Mes y año de fabricación corresponden a la fecha de comprobación.

SCHÜTZ Depósito en Batería	Peso vacío	SCHÜTZ Eurodepósito	Peso vacío
<input type="radio"/> 1000 Z-40.21-167	50	<input type="radio"/> 500 Z-40.21-245	21
<input type="radio"/> 2000 Z-40.21-40	102	<input type="radio"/> 700 ECA 109/PR/06/01	31
<input type="radio"/> 2500 Z-40.21-125	126	<input checked="" type="radio"/> 1000 Z-40.21-82	37
<input type="radio"/> 3000 Z-40.21-41	131	<input type="radio"/> 1500 Z-40.21-82	54

SCHÜTZ Depósito Modular		SCHÜTZ Tank in Tank Plastic	
<input type="radio"/> 600 Z-40.21-130	19	<input type="radio"/> 750 Z-40.21-304	52
<input type="radio"/> 750 Z-40.21-130	23	<input type="radio"/> 1000 Z-40.21-338	59
<input type="radio"/> 1000 Z-40.21-130	29	<input type="radio"/> 1500 Z-40.21-304	94

Por el presente se certifica la conformidad de las características detalladas a continuación con las condiciones de homologación.

Depósito con sistema de llenado

- Construcción conforme con prototipo homologado
- Superficie
- Espesores de pared
- Peso
- Estanqueidad por sobrepresión (0,5 bar)

Este depósito ha sido fabricado de acuerdo con la norma UNE 53.432-92 anexos 1 y 2. Nivel máximo de llenado 95%. Homologado por el DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK de Berlín, Alemania.

Cumple con el Reglamento Español de Instalaciones Petrolíferas MI-IP03.

*Inscrita Registro Industrial nº 43.20.656 Departamento de Industria y Energía de Catalunya.

Fecha de la comprobación

AGO. 2004

El verificador de la fábrica

Coia Vilallonga
Resp. Gestión de Calidad

SCHÜTZ IBERICA, S.L.

Ctra. Valls – El Pla de Sta. Maria, km 5 · 43810 El Pla de Sta. Maria (Tarragona)

Tel. +34 977 631 748 · Fax +34 977 630 676

E-mail: infov02.iberica@schuetz.net · www.schutziberica.net